

EQUIPO DE PUESTA A TIERRA PARA CUADROS B.T.



TW2170



NB8

Nueva trifurcación que nos permite la sustitución de un conductor dañado, obtenemos la estanqueidad gracias a los manguitos termoretráctiles


Presentación :

EQUIPO DE P.A.T. PARA CUADROS BT

Compuesto por: 3 pinzas contacto mod. TW2170

1 Juego de cables con trifurcación desmontable conforme a CEI con cables de 35 mm² (3 cables 1,3 mts entre fase, 1 cable 1,5 mts desde trifurcación a tierra)

1 Torno de tierra Mod. NB8

1 Cofre guarda metálico mod.

Características de las pinzas de contacto y torno:

Ref.	Aplicación
TP07B	Micro pinza orientable para conexión max. 10 mmØ y pletina de 5. Intensidad max. 200A

Este documento es propiedad de SEGURINSA, no se puede reproducir ni difundir sin autorización escrita. Característica y fotos no son contractuales.

Indice	01					PIMT-BT-TM07B.doc
Fecha	07-02-2011					Ref. document
Autor	XE					PIMT-BT-TW2170

SEGURINSA S.L

C/ La Caseta 14 Nave 8 (Pol Ind Serra); 08185-Lliçà de Vall (BARCELONA)

Tel. : +34-938634103 / Fax : +34-938439278

e-mail : segurinsa@segurinsa.com / web : www.segurinsa.com

Autor : X. ESPINOSA

Visado : R. BALSEIRO



PP1768

FICHA TECNICA**FPIMT-BT-TW2170**

NB8	Torno, capacidad de 6 a 25 mm Ø y de 0 a 25mm en pletinas, lcc max. 20 kA/1s.
-----	---

Este documento es propiedad de SEGURINSA, no se puede reproducir ni difundir sin autorización escrita. Característica y fotos no son contractuales.

Indice	01					PIMT-BT-TM07B.doc
Fecha	07-02-2011					Ref. document
Autor	XE					PIMT-BT-TW2170

SEGURINSA S.L

C/ La Caseta 14 Nave 8 (Pol Ind Serra); 08185-Lliçà de Vall (BARCELONA)

Tel. : +34-938634103 / Fax : +34-938439278

e-mail : segurinsa@segurinsa.com / web : www.segurinsa.com

Autor : X. ESPINOSA

Visado : R. BALSEIRO